


- UWAGA!**
1. Wszystkie przejścia instalacyjne, czerpnie, taśmociągi znajdujące się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120) należy obudować w klasie odporności pożarowej REI 120.
  2. W miejscu przejścia taśmociągów przez ścianę oddzielenia pożarowego (REI 120) należy zastosować klapy ppoż. odcinające EI 120.
  3. Stolarka znajdująca się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120):  
Okna, drzwi - EI 60  
Brama - EI 120
  4. W czerpniach należy zastosować żaluzje zmykające z zastosowaniem "topików"
  5. Rys. szczegółowy ściany zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

 <b>Heko Halina Karmolińska - Słotkowska</b> ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań		 88-209 Chełmno ul. Przemysłowa 8 tel. 52 646 97 28 fax 52 646 41 07 www.zumchelmo.com.pl e-mail: zumchelmo@wp.pl	
Investor:	Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 8, Chełmno		
Obiekt:	Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Osnowo, gmina Chełmno		
Lokalizacja:	Osnowo, działki: nr ewid. 30/6, obręb Osnowo 0013, gmina Chełmno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie		
Nazwa rysunku:	<b>Budynek hali sortowni</b>		<b>RZUT PRZYZIEMIA</b>
Branża:	architektoniczna	Specjalność	Nr uprawnień
Projektował:	mgr inż. arch. Renata Sarnot	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	7131/27/P/2004
Opracował:	mgr inż. arch. P. Popow		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Kinga Marek	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	65/WPOKK/UpB/2011
NR PROJEKTU:	P_009_Chelmo_Osnowo I	SKALA:	1 : 100
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017
		STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
		NR RYSUNKU:	<b>PB_A1_01</b>