



ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 między halą sortowni a częścią nowoprojektowanej rozbudowy

UWAGA!

1. Wszystkie przejścia instalacyjne, czerpnie, taśmociągi znajdujące się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120) należy obudować w klasie odporności pożarowej REI 120.
2. W miejscu przejścia taśmociągów przez ścianę oddzielenia pożarowego (REI 120) należy zastosować kłapy ppoż. odcinające EI 120.
3. Stolarka znajdująca się w ścianie oddzielenia pożarowego (REI 120):
Okna, drzwi - EI 60
Brama - EI 120
4. W czerpniach należy zastosować żaluzje zmykające z zastosowaniem "topików"
5. Rys. szczegółowy ściany zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym.

RZUT KONSTRUKCJI HALI SORTOWNI NA POZ.±0,00 1:100

 Heko Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań		 <small>85-200 Chełmno ul. Przemysłowa 8 tel. 66 666 07 38 fax 66 666 41 27 www.zmchełmno.com.pl e-mail: zm@chełmno@wp.pl</small>	
Investor:	Zakład Usług Miejskich SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 8, Chełmno		
Obiekt:	Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Osnowo, gmina Chełmno		
Lokalizacja:	Osnowo, działki: nr ewid. 30/6, obręb Osnowo 0013, gmina Chełmno, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie		
Nazwa rysunku:	Budynek hali sortowni		RZUT KONSTRUKCJI HALI
Branża:	konstrukcja	Specjalność	Nr uprawnień
Projektował:	inż. Ewa Wojtkowiak	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej WKP/0045/PWOK/05	
Opracował:			Podpis
Sprawił:	inż. Awana Borowicz		
NR PROJEKTU:	P_009_Chełmno_Osnowo I	SKALA:	1 : 100
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017
		STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
		NR RYSUNKU:	PW_K2_02